

| | | | |
|------|---------------------|------|-----------------|
| 业主名称 | 南通五水置业有限公司 | 变更日期 | 2024 年 2 月 27 日 |
| 项目名称 | R21029地块10kV专用变电所工程 | 设计号码 | GS-22B1-086S |
| 变更原因 | | | |

变更内容:

1. 增加1台功率2.4kW落地式空调，增加除湿机2台，除湿机配置应不低于0.6L/m2/天。

(完)



| | | | | | |
|-------|----|-----|----|-----|----|
| 项目负责人 | 陶伟 | 审 核 | 陆明 | 设 计 | 田奔 |
| 批 准 | 陶伟 | 审 定 | | 校 对 | 陶伟 |